ABBANOA S.p.A. Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Regione Sardegna

Nuoro, 03.11.2026

OGGETTO:	**ACQUEDOTTO SINISCOLA – Possibile Disservizio del 03.11.2026 per riparazione in foranea.**

Comune di Posada	protocollo@pec.comune.posada.nu.it sindacoposada@gmail.com
Comune di Siniscola	protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it ufficiotecnico@comune.siniscola.nu.it
SIAN Nuoro	serv.sian@pec.aslnuoro.it

Si comunica che a causa di una improvvisa perdita sulla condotta foranea per Posada in località **Oreo** agro di Siniscola, in **data odierna dalle ore 14:10 circa sino a fine lavorazione prevista per le ore 19:00** è stata interrotta l'alimentazione al serbatoio di Monte Idda.
L'erogazione verrà garantita in rete fino ad esaurimento delle scorte presenti nei serbatoi.
Possibili disservizi potrebbero inoltre verificarsi alle utenze ricadenti nel **centro abitato di Posada.**

Il personale di Abbanoa sarà continuamente all'opera per limitare il disagio recato alla popolazione servita e procederà al momento del ripristino della fornitura, con le dedicate regolazioni sulla rete di distribuzione senza ulteriore preavviso.

Si segnala inoltre che al riavvio dei flussi, a seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte, potrebbero verificarsi transitori effetti di torbidità delle acque erogate.

Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione interessata anche con i Vs. mezzi di comunicazione interni.

Cordiali saluti.

SETTORE COMPLESSO DISTRIBUZIONE
U.O. DISTRETTO 5 - NUORO
Il Responsabile
Geom. Antonio F. Catte