



COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO
Via Garibaldi, 4 – 08020 Posada (NU) Tel .0784/870529- fax 0784-854084
protocollo@pec.comune.posada.nu.it

www.comune.posada.nu.it

AREA TECNICA – SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 07 DEL 03/10/2017**

OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITA' ASINCRONA PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ATTI DI CONSENSO/DISSENSO RIGUARDANTI IL PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO "PAULE MARE".

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA

(L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., art. 14-quater)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA/IL
SINDACO**

PREMESSO:

1. CHE il PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO "PAULE MARE" del 10.05.2017 prot. 2820 e s.i., di cui alla Conferenza di Servizi del 05.06.2017 prot. 3372, redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380 2001 e s.i., costituisce istanza esecutiva di iniziativa privata, delle opere di urbanizzazione del "PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO DI PAULE MARE" approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale del 26.02.2015 n°1;
2. CHE il consorzio dei lottizzanti opportunamente costituito fra i proprietari di immobili all'interno dell'area oggetto di risanamento urbanistico, denominato "Paule Mare", al fine della riqualificazione dell'intero comparto, hanno presentato il progetto definitivo riguardante la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in data 10.05.2017 prot. 2820 e successivamente integrata in data 01.06.2017;
3. CHE il Comune di Posada in qualità di amministrazione procedente ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi in modalità Asincrona nel tramite del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata/ Sindaco, ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge n°241/1990, individuando i soggetti da invitare e le relative modalità di espletamento per l'acquisizione dei pareri necessari per la conclusione del procedimento e trasmettendo a ciascuno dei soggetti in indirizzo, copia degli elaborati di progetto necessari per l'espressione del parere di competenza;

1. Soc. Enel Distribuzione s.p.a. – con sede in Piazza Deffenu, n°1- Cagliari;
2. Soc. Telecom Italia s.p.a. – con sede in loc. Biscollai, n°1 – Nuoro;
3. Soc. ABBANOVA S.p.A. - Direzione Generale – con sede in Viale Diaz n°77 - Cagliari;
4. Soc. Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – con sede in via Santa Barbara n°30 - Nuoro;
5. Comune di Posada – Serv. Assoc. PAI Unione Comuni del Mont’Albo – con sede in via Isalle snc – Siniscola;
6. Comune Posada – Ufficio Tutela Paesaggistica del Mont’Albo – con sede in via Isalle snc – Siniscola;
7. Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio/SS/OT/NU – ufficio SABAP – SS/OT/NU – con sede in Pi Sant’Agostino n°2 – Sassari;
8. R.A.S. – Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Territoriale Opere Idrauliche – con sede in via Dalmazia n°4 – Nuoro (ex Servizio del Genio Civile di Nuoro);
9. Provincia di Nuoro - Settore Infrastrutture – con sede in P.zza Italia n°22 – Nuoro;
10. Comune Posada – Ufficio Lavori Pubblici – con sede in via Garibaldi n°4 – Posada (NU);
11. Comune Posada – Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata – con sede in via Garibaldi n°4 – Posada (NU);
12. Comune Posada – Ufficio Polizia Locale – con sede in via Garibaldi n°4 – Posada (NU);
13. Comune Siniscola – Ufficio Lavori Pubblici – con sede in via Roma n°125 – Siniscola (NU);
14. Comune Siniscola – Ufficio Urbanistica – con sede in via Roma n°125 – Siniscola (NU);
15. Comune Siniscola – Ufficio Polizia Municipale – con sede in via Roma n°125 – Siniscola (NU);

e p.c. è stata inviata la medesima comunicazione/nota ai seguenti:

16. R.A.S. – Servizio Tutela Paesaggistica delle Province di Nuoro e dell’Ogliastra – con sede in via del Lavoro n°19 - Nuoro;
17. Consorzio “Paule Mare” con sede in via Ancona n°4 – loc. La Caletta – Siniscola (NU);

4. CHE alla Conferenza sono stati regolarmente invitati (a mezzo p.e.c.) i seguenti Soggetti:
5. CHE in data 31.08.2017 scadeva il termine ultimo affinché gli uffici e le amministrazioni coinvolte rendessero le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimento autonomo relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell’amministrazione medesima;
6. CHE a seguito di richiesta formale tramite nota acquisita agli atti in data 01.09.2017 prot. 5373 inviata tramite p.e.c. in data 31.08.2017, da parte del Consorzio “Paule Mare”, in cui chiede il rinvio della scadenza temporale della Conferenza di Servizi Asincrona in questione e relativa al procedimento amministrativo in corso, l’amministrazione precedente, con nota del 04.09.2017 prot.5395, ha sospeso il termine di conclusione della medesima conferenza, posticipandone la conclusione alla data del 30.09.2017;

PRESO ATTO CHE:

1. con nota acquisita al protocollo prot. 3915 in data 22.06.2017, la R.A.S. – Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Province Nuoro-Ogliastra, comunicava che l’istanza in questione e relativa a quanto specificato, ai sensi della L.R. 28/98 art.3, risultava di competenza dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo;
2. con nota acquisita al protocollo prot. 3600 in data 13.06.2017, la R.A.S. – Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale - Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, in merito all’intervento previsto nell’istanza in questione riscontrava (successivamente opportunamente rettificata) che gli interventi previsti non interferivano con il reticolo idrografico di competenza e che pertanto non erano soggetti ad autorizzazione ex art. 93 R.D. 523/1904 in capo al servizio scrivente;
3. con nota acquisita al protocollo prot. 4537 del 18.07.2017, la Soc. TIM AO.A centro, comunicava che nulla vi era da eccepire per l’approvazione del progetto, evidenziando:

- la necessità di mantenere per i propri impianti la funzionalità, l'integrità e la continuità del servizio sia in fase di organizzazione del cantiere che realizzazione delle opere di urbanizzazione;

- che per eventuali lavori di spostamento e/o adeguamento degli impianti di TLC, correlati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione in questione, le spese verrebbero addebitate all'Ente che ne ha motivato la necessità nel rispetto delle normative vigenti;

- che siano realizzate e rese disponibili le necessarie infrastrutture per le quali siano garantiti gli eventuali futuri collegamenti cui la medesima società dovesse far fronte ai sensi del D.L. 259/03;

4. con nota del 18.07.2017 prot. 4548, l'Ufficio – Area Tecnica – Settore Urbanistica del Comune di Posada richiede una serie di adeguamenti degli elaborati costituenti l'istanza alle previsioni normative in merito, sia a requisiti tecnici che di qualità delle opere di urbanizzazione primarie proposte al fine di una migliore riqualificazione dell'area interessata dall'intervento di risanamento che di elaborati allegati al medesimo progetto definitivo, e nella fattispecie:

-che sia verificata la compatibilità delle reti elettriche e telefoniche con gli impianti telematici di ultima generazione oltre che l'integrazione di alcuni punti luce dell'impianto di illuminazione pubblica ritenuti insufficienti;

-che si preveda idonea piantumazione delle aree verdi di cessione e la realizzazione di idonea recinzione, possibilmente scelte fra quelle a minor impatto ambientale, oltre che sia prevista almeno una idonea zona destinata a verde attrezzato con disposizione di giochi per bambini e panchine;

- che la vasca di laminazione prevista in progetto venga opportunamente recintata, siano indicate le griglie di raccolta delle acque meteoriche lungo il tracciato stradale con previsione di revisione di tutti gli elaborati progettuali interessati dalle modifiche richieste, ed alcune integrazioni di elaborati non presenti (calcolo illuminotecnico impianto di illuminazione pubblica, sezione stradale longitudinale con indicazione tracciati reti tecnologiche);

5. con nota acquisita al protocollo prot. 5175 del 21.08.2017, la Soc. Abbanoa S.p.A., Gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna, chiede che l'impianto idrico-fognario previsto negli elaborati allegati all'istanza medesima venga sottoposto alle seguenti modifiche/integrazioni:

- che la rete idrica venga realizzata con tubi in ghisa sferoidale (al posto del PVC indicato);

-che la rete fognaria venga realizzata con tubazioni in gres ceramico e solo per tratti di secondaria importanza è ammesso il PVC;

-che negli allacci fognari, la platea del pozzetto sifonato non dovrà essere posto a distanza superiore ai 60/70 cm dal piano viario;

-che vengano prodotti i seguenti elaborati integrativi: relazione di calcolo e verifica idraulica condotte, profili longitudinali, particolari costruttivi dei pozzetti di incrocio e collegamento alle reti esistenti;

6. con nota del 04.09.2017 prot. 5395 l'amministrazione precedente, accogliendo la richiesta di sospensione dei termini di scadenza della Conferenza di Servizi in modalità Asincrona, così come indicato nella nota acquisita al protocollo prot. 5373 del 01.09.2017 (inviata via p.e.c. in data 31.08.2017), da parte del Consorzio "Paule Mare", invia idonea nota in cui indica come nuova scadenza della medesima conferenza la data del 30.09.2017, al fine di conferire maggior tempo al soggetto proponente per analizzare ed operare le modifiche richieste dai vari Enti al Progetto Definitivo;

7. con nota acquisita con protocollo prot. 5501 del 08.09.2017, la R.A.S. – Direzione Generale – Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro rettifica la comunicazione acquisita al protocollo prot. 3600 in data 13.06.2017, in merito all'assenza di interferenze tra le opere previste in progetto ed il reticolo idrografico di competenza, rilevando che la tubazione di scarico della vasca di laminazione prevista sbocca nel canale "Paule Mare" e che, pertanto, occorre autorizzare tale immissione ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904, richiedendo, inoltre, ad integrazione della medesima istanza gli elaborati seguenti:

- documentazione fotografica del canale "Paule Mare" immediatamente a monte e a valle della sezione di sbocco della tubazione prevista in progetto;

- sezione trasversale quotata del canale "Paule Mare" in corrispondenza dello sbocco della tubazione medesima sia allo stato attuale che post intervento, con indicazione del dettaglio delle apparecchiature idrauliche e delle quote di posa in opera rispetto al fondo del manufatto;

8. con nota acquisita al protocollo prot. 5606 del 12.09.2017, il Consorzio "Paule Mare", in risposta alla nota inviata dall'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Posada del 18.07.2017 prot. 4548, procedendo a fare alcune considerazioni in merito alle richieste di integrazioni e modifiche, indica che:

- n° 3 dei punti luce richiesti ad integrazione rispetto alle previsioni progettuali, poiché ricadenti all'interno della zona F2 adiacenti la Piazza di Spagna, non sono dovuti in quanto non di competenza del consorzio di "Paule Mare";

- in merito alla richiesta di recinzione delle aree di cessione, la loro piantumazione e la previsione di fornitura di aree attrezzate all'interno di aree pubbliche, non si trova riscontro alcuno pertanto non ritenendo di avere obblighi specifici non ritiene di provvedere a tale incremento di oneri di urbanizzazione;

- in merito alla richiesta di recinzione della vasca di laminazione, precisando che la pendenza della vasca essendo molto lieve non costituisce un pericolo pertanto non si prevede la sua recinzione;

- in merito alla richiesta di modifiche/integrazioni progettuali che prevedono l'indicazione del posizionamento delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche e l'inserimento di profili longitudinali del tracciato stradale, si comunica la volontà di voler effettuare tali richieste nel progetto esecutivo;

9. con nota acquisita al protocollo prot. 5607 del 12.09.2017, il Consorzio "Paule Mare", in risposta alla nota inviata dalla Soc. Abbanoa S.p.A. di prot. 5175 del 21.08.2017, comunica quanto segue.

- in merito alla richiesta di sostituzione del materiale proposto in progetto per quanto concerne la rete idrica prevedendo l'uso di tubi in ghisa sferoidale con rivestimento interno in malta e poliuretano piuttosto che il polietilene ad alta densità PE100, ritiene che le problematiche riscontrate nella giuntura con la adiacente rete idrica del Comune di Siniscola, possano essere risolte con impegno di pozzetti di raccordo multi-materiale;

- in merito alla richiesta di sostituzione del materiale proposto per la rete fognaria indicando l'obbligo dell'uso di tubi in gres ceramico piuttosto che di quelli previsti in progetto, PVC serie SN4, si ripropone l'uso che da valutazioni tecniche e pratiche si ritiene possa essere considerato un materiale valido e performante;

- che per quanto concerne la progettazione delle reti idrica e fognaria si è preso spunto da quanto indicato nel “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” approvato con D.a. n°8 del 12.03.2007 e ss.mm., nel quale non vi sono indicazioni riguardo il materiale da utilizzare per la realizzazione delle condotte principali per cui in fase progettuale si è previsto l’uso di materiali maggiormente performanti, e pertanto si chiede la disponibilità della soc. Abbanoa s.p.a. ad accettare le scelte sull’impiego dei materiali effettuate in prima istanza rimanendo a completa disposizione per eventuali incontri e alla fornitura di maggiori dettagli nel progetto esecutivo;

10. con nota acquisita al protocollo prot. 5615 del 12.09.2017, l’Ufficio Unione dei Comuni del Mont’Albo – Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e Ambiente trasmette parere tecnico relativo al progetto in questione, a firma del Dott. Geol. Michele Ena e della Dott. Ing. Arianna Melis, in cui si ritiene che gli elementi presentati in progetto e nello studio di compatibilità idraulica allegati non siano sufficienti. Riscontrando la necessità di maggior dettaglio si chiede l’integrazione dei seguenti elementi:

-che si descriva dettagliatamente la vasca di laminazione, con indicazione del profilo della condotta in arrivo alla vasca e in uscita e sezione della medesima;

-che sia prodotta idonea sezione trasversale quotata del canale in corrispondenza dello scarico della condotta, con rappresentazione grafica di dettaglio delle apparecchiature idrauliche in progetto e indicazione delle quote di posa delle stesse in relazione alle quote del fondo del canale “Paule Mare”;

-che sia verificata la compatibilità idraulica della vasca di laminazione e dello scarico al canale “Paule Mare” al fine di dimostrare che gli interventi previsti non peggiorino le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo presente, non aumentando il rischio di inondazione a valle;

alla luce di quanto sopra esposto nel medesimo parere viene espresso parere sospensivo ai fini dell’approvazione dello studio di compatibilità idraulica redatto ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. g) delle N.d.A. del P.A.I. vigente;

11. con nota del 14.09.2017 prot. 5705, l’Ufficio – Area Tecnica – Settore Urbanistica del Comune di Posada, a conferma di quanto richiesto con nota del 18.07.2017 prot. 4548 ed in risposta alla nota inviata dal Consorzio “Paule Mare” acquisita al protocollo prot. 5606 del 12.09.2017, comunica parere tecnico con preavviso di diniego dell’istanza oggetto di Conferenza di Servizi in modalità Asincrona del 05.06.2017 prot. 3372, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, precisando quanto segue:

- che in merito alla richiesta di inserimento di n°3 nuovi punti luce, rispetto alle previsioni progettuali, in corrispondenza della Piazza di Spagna, e non in zona omogenea “F2” come dichiarato dal Consorzio, fa presente che la piazza di Spagna rientra nell’area oggetto del Piano di Risanamento Urbanistico “Paule Mare” così come indicato negli elaborati a corredo del medesimo, pertanto la richiesta dell’ufficio tecnico del Comune di Posada pare perfettamente legittima;

- che in merito alla richiesta di installazione di idonea recinzione delle aree pubbliche a seguito di cessione, della piantumazione delle medesime secondo gli indici medi applicati in zone omogenee analoghe, e della realizzazione in almeno una zona oggetto di cessione e destinata a zona “S” dal P.P.R.U. anzidetto, alla realizzazione di spazi verdi attrezzati destinati al gioco ed allo svago, si fa presente che tali richieste sono previste dal D.P.R. 380/2001 all’art.16 comma 7 e 7 bis (7. *Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.* 7-bis. *Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,*

salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni) e giustificate, inoltre, anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n°3637/2007, nella quale si ribadisce che nel concetto di strade, quale urbanizzazione primaria, vanno ricomprese anche piste ciclabili, percorsi pedonali, ponti, alberature, segnaletica, ecc., pertanto anche in questo caso le richieste dell'ufficio tecnico appaiono perfettamente legittime. Rimane pertanto necessaria la loro previsione e la computazione nel quadro economico di spesa complessiva delle opere di urbanizzazione primaria, al fine del rilascio, successivamente alla realizzazione delle medesime opere di urbanizzazione, degli atti autorizzativi necessari per l'edificazione dei lottizzanti, secondo quanto previsto nello schema di convenzione allegato al medesimo P.P.R.U. in questione;

- che per quanto attiene la recinzione dell'area interessata alla realizzazione della vasca di laminazione, l'ufficio ritiene che, per motivi legati alla pubblica incolumità in caso di eventi calamitosi o di eccezionali precipitazioni, al fine di ridurre al minimo tali pericoli, venga anch'essa provvista di idonea recinzione;

- che in merito alla richiesta di ulteriori elaborati e/o integrazioni di quelli già presentati e di cui si posticipa la presentazione nel progetto esecutivo, si fa presente che il progetto definitivo deve risultare completo di tutti quegli elaborati necessari affinché gli Enti preposti al controllo ed alla verifica siano in grado di poter valutare gli impianti tecnologici nella loro complessità, di modo da comprenderne al meglio la funzionalità e le eventuali criticità, pertanto le richieste operate dall'ufficio, nella nota del 18.07.2017 prot.4548, in tal senso appaiono anch'esse legittime.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Posada ha rilevato che l'intervento preposto non è coerente con la previsione di norme urbanistiche vigenti e con le richieste integrative giustificate dall'ufficio, comunicando parere contrario tramite preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90.

12. con nota del 21.09.2017 viene trasmessa a mezzo p.e.c., al consorzio "Paule Mare" la Determinazione n° 801 del 26.03.2015 rif. Nr. 0013888/Det/801 rilasciata dalla R.A.S. – Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia- Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Nuoro e Ogliastra riguardante, nel complesso delle prescrizioni indicate, anche le opere di urbanizzazione primaria oggetto di intervento nel progetto definitivo medesimo e della conferenza di servizi in questione. Nella stessa comunicazione l'amministrazione precedente chiede di attenersi alle prescrizioni indicate dalla Determinazione medesima;

13. con nota acquisita al protocollo prot. 5866 del 22.09.2017, la Soc. Abbanoa S.p.A., Gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna, in parziale rettifica alla comunicazione del 21.08.2017 prot. 5175, chiede che l'impianto idrico-fognario previsto negli elaborati allegati all'istanza medesima venga sottoposto alle seguenti modifiche/integrazioni:

-che la rete idrica venga realizzata con impiego di ghisa sferoidale con rivestimento interno in malta o poliuretano, la nuova condotta venga prolungata per circa 8,00-10,0 metri oltre l'ultimo allaccio utenza e predisposto idoneo pozzetto di scarico per il collegamento con acque bianche; in alternativa alla ghisa sferoidale è ammesso l'utilizzo di tubazione in lega di cloruro di polivinile non plastificato (PVC-A).

-che la rete fognaria debba essere realizzata con tubazioni in gres ceramico o in alternativa con tubazioni in PVC SN4;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni indicate nella nota del 21.08.2017 prot. 5175 e riportate nella medesima nota del 22.09.2017 prot.5866;

14. con nota acquisita al protocollo prot. 5898 del 22.09.2017, il Servizio Tutela del Paesaggio intercomunale, avente sede presso l'Unione dei Comuni del Mont'Albo – Siniscola(NU), Autorizza, ai sensi del D.lgs n°42/2004 all'art. 146 e s.m.i., la realizzazione degli interventi proposti così come descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza di cui alla Conferenza di Servizi del 05.06.2017 prot. 3372, tenendo presente l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre distinte Autorità.

15. alla data odierna ed entro i termini di scadenza indicati per la Conferenza di Servizi stabilita, a seguito di sospensione, per il 30.09.2017, non sono pervenuti ulteriori note/comunicazioni da parte degli Enti/Soggetti interessati,

RICHIAMATO l'art.14-quater della L. 241/90 e ss.mm.ii., che prevede che il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 1, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni concessione, autorizzazione, nullaosta od ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati ed invitati a partecipare;

RITENUTO di poter, pertanto, assumere, ai sensi del sopracitato articolo, la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni espresse nelle note inviate all'Ente procedente e di cui in premessa, in sede di Conferenza in modalità Asincrona;

PER TUTTO QUANTO PRECEDE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DA ATTO

CHE gli atti e i documenti di cui sopra, assunti agli atti della Conferenza, tenuto conto delle osservazioni e delle prescrizioni in essi contenute, costituiscono

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Per l'acquisizione degli atti di consenso sul Progetto Definitivo relativo alla realizzazione delle “**OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO "PAULE MARE"**”.

VISTO IL Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO IL Regolamento degli uffici e dei Servizi comunali;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il P.U.C. vigente;

VISTO il Piano Particolareggiato di Risanamento Urbanistico di “Paule Mare” vigente e tutti gli atti/documenti ad esso collegati;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa citate e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **Di prendere atto** della documentazione acquisita e di **concludere negativamente**, per i motivi espressi in narrativa, la Conferenza di Servizi inerente l'approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione delle “**OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO "PAULE MARE"**”.
2. **Di adottare** , valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni espresse in quella sede, la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni/Enti/soggetti partecipanti, o comunque invitate ad esprimersi ma per le quali vi è stata la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui alla L.241/90 all'art. 14-bis comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, che equivalgono ad assenso senza condizioni, alla predetta conferenza.
3. **Di dare atto** altresì che, il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Posada provvederà alla trasmissione della presente determinazione a tutti i soggetti invitati anche ai fini dell'assunzione degli atti di competenza, ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio digitale sul sito istituzionale del medesimo Ente.

Il Sindaco/Responsabile del Servizio Settore Urbanistica

Dott. Tola Roberto

