

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA N. 15
Del 09.07.2015

Oggetto Divieto utilizzo acqua rete idrica Frazione di San Giovanni - Paule e Mare –
Montelongu – via Gramsci e Traverse da incrocio di via Melis verso La Caletta

IL SINDACO

VISTO il provvedimento prot. n.22757/NUPU21 del 09.07.2015 degli esami chimici effettuati all'acqua della **rete idrica presso la fontana pubblica Piazza Sardegna di San Giovanni e fontana pubblica di via Vitt.Veneto, fontana pubblica Via Nazionale**

- **Il parametro (allegato I D.Lgs 31/2001) manganese è risultato fuori norma c/o la fontanella pubblica sita in località San Giovanni (252ug/l) e lievemente fuori norma solo c/o la fontanella di via V.Veneto, pertanto l'acqua della rete idrica della Frazione di San Giovanni - Paule e Mare – Montelongu – via Gramsci e Traverse da incrocio di via Melis verso La Caletta non è idonea per l'uso potabile (da non bere) ed alimentare, mentre è idonea per il lavaggio delle verdure e per tutti gli altri usi.**
- **L'acqua della via V.Veneto non è idonea per il solo uso potabile.**

ORDINA

- **E' fatto divieto di utilizzo dell'acqua della rete idrica di Frazione di San Giovanni-Paule e Mare – Montelongu – via Gramsci e traverse da incrocio di via Melis verso La Caletta per la seguente motivazione:**

Il parametro (allegato I D.Lgs 31/2001) manganese è risultato fuori norma c/o la fontanella pubblica sita in località San Giovanni (252ug/l) e lievemente fuori norma solo c/o la fontanella di via V.Veneto.

- **All'Ente Abbanoa S.p.A. di individuare la causa del fuori norma, eliminarla, effettuare le dovute verifiche e relazionare all'Azienda ASL n.3 – Nuoro;**

Di pubblicare copia della presente all'Albo pretorio del Comune, nei posti pubblici più frequentati, e di trasmettere copia ad Abbanoa S.P.A e alla ASL n.3 di Nuoro.

IL SINDACO
TOLAROBERTO

